

EG-Konformitätszertifikat

Nummer 0757-CPD-288-10-004

Ausgabe 27. April 2010



Gemäß der Richtlinie 89/106/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie – CPD), geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22.07.1993, wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie zusätzlichen Prüfungen von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan unterzogen werden und dass die notifizierte Stelle - ift Rosenheim - eine Erstprüfung der relevanten Eigenschaften des Produkts, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat und eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.

Bauprodukt **Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (NRWG)**

Produktbezeichnung/ **System Dachfenster s:203**

Spezifikation

Gemäß Prüfberichte Nr. 838 38377-1, -2, -3, -4 vom 23. Februar 2010
Rahmenprofilssystem: thermisch getrennte Aluminium-Profile

in Verkehr gebracht durch

Stebler Glashaus AG
Südringstr. 6, CH 4702 Oensingen

Herstellwerk

Stebler Glashaus AG
Südringstr. 6, CH-4702 Oensingen

Verwendungszweck

Dieses NRWG darf in solchen Einbaulagen verwendet werden, bei denen keine Seitenwindgefährdung gegeben ist. Dies kann beispielsweise durch eine geeignete Einbausituation, oder andere technische Maßnahmen, wie z. B. einer windrichtungs- und windgeschwindigkeitsabhängigen Steuerung gegeben sein. Weitere Verwendungshinweise siehe Prüfberichte Nr. 838 38377-1, -2, -3, -4 vom 23. Februar 2010.
Nationale Verwendungs- und Anwendungsregeln sind bei der Planung und Bemessung der NRWG zu berücksichtigen.

harmonisierte technische Spezifikation

EN 12101-2 : 2003

Klassifizierung

Gemäß Prüfberichte
Nr. 838 38377-1, -2, -3, -4 vom 23. Februar 2010

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Vorschriften über Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der Norm EN 12101-2 : 2003 angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Notifizierte Stelle
EG-Referenz-Nr.

0757 ift Rosenheim GmbH

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 27. April 2010 ausgestellt. Das Zertifikat gilt solange, wie sich die Festlegungen in der angeführten harmonisierten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert werden.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte sind an einen bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem ift Rosenheim Nr. 288 6026061 gebunden.

ift Rosenheim
27. April 2010



Ulrich Sieberath
Ulrich Sieberath
Institutsleiter

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim, Germany
www.ift-rosenheim.de

Notifizierte Stelle
in bauaufsichtlichen Verfahren
EG-Referenz-Nr. 0757

